



Termo Serv CET SRL


Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: office@termoserv-cet.ro; termoservcet@gmail.com



Către,

Direcția de Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte

Referitor la programul de mentenanță revizii si reparații la centralele termice 2024

În urma reviziilor periodice la centralele termice cu $P < 400$ kW, propunem înlocuirea componentelor defecte menționate în ANEXA.1, respectiv înlocuirea unor tronsoane neconforme de teava din mimi punctele termice ce prezintă ruginire (vezi Anexa 2, pct a.).

Totodata va solicitam achiziția materialelor de cupru menționate în ANEXA.2, pct b. pentru racordarea echipamentelor de automatizare ce sunt deja achiziționate și predate către Grădina PP Dumbrava Minunată.

Mentionăm următoarele :

- pompele de circulație (2 buc) pentru Grădina PP Dumbrava Minunată, precum și o pompă de circulație pentru Școala Gimnazială nr.7, Corp A, prezintă zgomot accentuat în funcționare, cu risc mare de defectare în timpul utilizării în următorul sezon rece.
- electrozii de aprindere și ionizare sunt piese din categoria „consumabile”, care sunt supuse uzurii în timpul unui sezon rece, prezentând depuneri ce duc la dificultate în aprinderea și menținerea flăcării a centralelor termice.

Valoare estimată materiale la data de 23.04.2024 :

Conform Anexa 1 = 19.419,00 lei (TVA inclus)

Conform Anexa 2.A = 1.000,00 lei (TVA inclus)

Conform Anexa 2.B = 898,00 lei (TVA inclus)

TOTAL VALOARE PIESE/MATERIALE = 21.317,00 lei (TVA inclus)

Materialele și piesele menționate în ANEXA 1. și 2., solicităm să fie achiziționate prin Serviciul de Achiziții al Municipiului Reșița.

După punerea în opera a materialelor și pieselor se vor întocmi procese verbale de montaj și reparații, care vor fi transmise către Direcția de Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte Reșița.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să analizați și să decideți.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR
SC TERMO SERV CET SRL
DRAGHICI CORVIN

①/11

**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013

CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

e-mail: termoservcet@gmail.com**SC TERMO SERV****18/05/2024****REȘITA**

Nr. / /

*Anexa I***LISTA PIESELOR DE SCHIMB NECESARE PENTRU MENTENANTA
CENTRALELOR TERMICE MURALE ARISTON**

1. Scoala Gimnaziala **Mihai Peia** - ARISTON Genus Premium EVO HP 85
 - Pompa circulație - - 1 buc.
 - Aerisitor automat - 65107343 - 1 buc.
 - Transformator ZAG2 10Va - 64201912 - 1 buc.
2. Gradinita PP **Riki Priki** - ARISTON Genus Premium EVO HP 100
 - Presostat minima presiune - 64202146 - 1 buc.
 - Transformator ZAG2 10Va - 64201912 - 1 buc.
3. Gradinita PP **Dumbrava Minunata** - ARISTON Genus Premium EVO HP 100
 - Pompa circulație - - 2 buc.
 - Aerisitor automat - 65107343 - 2 buc.
 - Presostat minima presiune - 64202146 - 2 buc.
4. Gradinita PN **Prichindelul** - ARISTON Genus Premium EVO HP 150
 - Aerisitor automat - 65107343 - 1 buc.
5. Scoala Gimnaziala nr. 7 (Corp A) - ARISTON Genus Premium EVO HP 85
 - Pompa circulație - - 1 buc.
 - Aerisitor automat - 65107343 - 1 buc.
 - Ventilator - 64280528 - 1 buc.
 - Electrode aprindere - 64201338 - 1 buc.
 - Electrode ionizare - 64201339 - 1 buc.
6. Colegiul National **Mircea Eliade**:
 - Corp A - ARISTON Genus Premium EVO HP 85
 - Presostat minima presiune - 64202146 - 1 buc.
 - Electrode aprindere - 64201338 - 1 buc.
 - Electrode ionizare - 64201339 - 1 buc.
 - Corp B - ARISTON Genus Premium EVO HP 85
 - Pompa circulație - - 1 buc.
 - Aerisitor automat - 65107343 - 2 buc.
 - Electrode aprindere - 64201338 - 4 buc.
 - Electrode ionizare - 64201339 - 4 buc.

*2/11**1/2*

7. Liceul de Arte **Sabin Pauta** - ARISTON Genus Premium EVO HP 115

- Aerisitor automat - 65107343 - 1 buc.
- Electrod aprindere - 64201338 - 2 buc.
- Electrod ionizare - 64201339 - 2 buc.
- Presostat minima presiune - 64202146 - 1 buc.

8. Scoala Gimnaziala nr. 8 (Colegiul Tehnic Carasan) - ARISTON Genus Premium EVO HP 150

- Electrod aprindere - 64201338 - 1 buc.
- Electrod ionizare - 64201339 - 1 buc.
- Presostat minima presiune - 64202146 - 1 buc.

9. Solutie curatare schimbator de caldura inox – 5 litri

CENTRALIZATOR:

Ventilator	- 64280528 -	1 buc. x 2.984 = 2.984 RON
Presostat min. presiune	- 64202146 -	7 buc. x 137 = 959 RON
Electrod aprindere	- 64201338 -	10 buc. x 312 = 3.120 RON
Electrod ionizare	- 64201339 -	10 buc. x 235 = 2.350 RON
Aerisitor automat	- 65107343 -	8 buc. x 72 = 576 RON
Transformator ZAG2 10Va	- 64201912 -	2 buc. x 670 = 1.340 RON
Pompa circulatie:		
- WILO Yonos PICO 1.0 25/1-8-130		4 buc. x 1.490 = 5.960 RON
- HP85-HP100	- 3726561 -	1 buc. x 1.930 = 1.930 RON
Solutie curatare schimbator de caldura inox		1 buc. x 200 = 200 RON

TOTAL: 19.419 RON*

*) Preturile contin TVA si sunt valabile la data intocmirii acestei liste, fiind susceptibile la modificari.

Intocmit,
Teodor ILIUT

③/11

2/2


**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița
RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: office@termoserv-cet.ro / termoservcet@gmail.com

**ANEXA 2**

La programul de mentenanță revizii si reparații NR.....

Lista materialelor pentru înlocuirea unor tronsoane de țevi
neconforme din mini punctele termice

- A. - Teava neagra $\Phi 1\frac{1}{2}$ " = 6 ml
- Teava galvan $\Phi 1\frac{1}{2}$ " = 6 ml
 - Teava neagra $\Phi 1\frac{1}{4}$ " = 6 ml
 - Teava galvan $\Phi 1\frac{1}{4}$ " = 6 ml
 - Teava neagra $\Phi 1$ " = 6 ml
 - Teava galvan $\Phi 1$ " = 6 ml
 - Teava sudabila $\Phi 3/4$ " = 6 ml
 - Teava galvan $\Phi 3/4$ " = 6 ml
 - Coturi filetate galvan 2" = 4 buc
 - Coturi filetate galvan $1\frac{1}{2}$ " = 4 buc
 - Coturi filetate galvan $1\frac{1}{4}$ " = 4 buc
 - Coturi filetate galvan 1 " = 4 buc
 - Coturi sudabile 2" = 4 buc
 - Coturi sudabile $1\frac{1}{2}$ " = 4 buc
 - Coturi sudabile $1\frac{1}{4}$ " = 4 buc
 - Coturi sudabile 1 " = 4 buc

Valoare estimata materiale = 1.000 lei

- B. - Olandez $\Phi 1\frac{1}{2}$ " FE-FE = 2 buc
- Conector $\Phi 42 \times 1\frac{1}{2}$ " FE = 3 buc
 - Teava Cu $\Phi 42$ = 3 ml
 - Cot Cu $\Phi 42$ = 6 buc
 - Reductie CU $\Phi 54 - \Phi 42$ = 1 buc
 - Cablu 2 x 0,75 mm² = 20 m
 - Cablu 3 x 0,75 mm² = 20 m
 - Pat cablu 16 x 16 mm = 5 bare (1 bara = 2 ml)
 - Holsurub +diblu 6 x 40 mm = 30 buc

Valoare estimata materiale = 898 lei

TOTAL VALOARE ESTIMATA LA DATA DE 23.04.2024 = 1.898 LEI

In acest sens va rugam sa analizați si sa decideți.

Cu stima,


ADMINISTRATOR
SC TERMO SERV CET SRL
DRAGHICI CORVIN



4/11

VERIFICARE INSTALATII TERMICE INTERIOARE

- Control vizual al etanseitatii si starea fizica a radiatoarelor
- Verificarea functionabilitatii robimetilor de tur/retur
- remedierea eventualelor neconformitati




LISTA INSTALATIILOR DIN CLADIRILE SUPUSE REVIZIILOR

- 01) *Colegiul Național "Mircea Eliade"*
 - a) Reșița, Str. Făgărașului nr. 6
 - clădire școală corp B (fosta Sc.G. nr. 11)
 - b) Reșița, Aleea Măcinului nr. 3
 - clădire Școală Corp C (fosta Școală Gimnazială nr.12)
- 02) *Colegiului Economic al Banatului Montan*
 - a) Reșița, Aleea Dacia nr. 1
 - clădire școală
 - clădire cămin
- 03) *Colegiul Național "Traian Lalescu"*
 - a) Reșița, Bd. Al. I. Cuza nr. 7 - Liceul Traian Lalescu
 - clădire ciclu gimnazial – corp B
- 04) *Colegiul Tehnic Reșița*
 - a) Reșița, Bd. Al. I. Cuza nr. 39
 - clădire cămin 1 – cazare elevi
 - a) Reșița, Aleea Hunedoarei nr. 9 - Grădinița PN "Prichindelul"
 - clădire grădiniță
- 05) *Școala Gimnazială Nr. 9*
 - a) Reșița, Aleea Daliilor nr. 5
 - clădire grădiniță PN "Pinocchio"
 - b) Reșița, Strada Timișoarei nr. 12
 - clădire grădiniță PN „Degetica”
- 06) *Grădinița PP "Riki Priki"*
 - a) Reșița, Aleea Roman nr. 1
 - clădire Grădinița
- 07) *Grădinița fosta PP "Semenic"- actuala PP "Palatul Fermecat"*
 - a) Reșița, Strada Nicolae Bălcescu nr. 8 - Grădinița PN Nr. 8
 - clădire grădiniță
- 08) *Liceul de Artă "Sabin Păuța"*
 - a) Reșița, Aleea Herculană nr. 3
 - clădire sală sport
- 09) *Liceul Teoretic "Traian Vuia"*
 - a) Reșița, Calea Caransebeșului nr. 2 - Liceul Teoretic "Traian Vuia"
 - clădire cămin 1,(ELEV)
- 10) *Colegiul Tehnic Cărășan – actuala Gimnazială nr. 8*
 - clădire școală
- 11). *Clădiri, altele decât cele aferente Unităților de învățământ*
 - a) Reșița, Blocul de 20 garsoniere aparținând Bazei Sportive Gloria

REVIZIE CENTRALE TERMICE CU P<400 kw,

- desfacere arzator+curatire+spalare
- verificare electrozi+curatire sau dupa caz,inlocuire
- verificare etanseitati
- Verificare pompe circulatie
- verificare presostat de minima presiune
- Verificare presiune vas de presiune
- curatire dupa caz a ventilatorului
- probe functionale
- verificare data scadenta a admeritiei functionarii

**1. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE**

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP D	CT	35 KW	1
2	CORP B	CT	85 KW	4
3	CORP A	CT	85 KW	3
4	SALA SPORT NOUA	CT	85 KW	2

2. COLEGIUL NATIONAL TRAIAN LALESCU

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP LICEU	CT IMERGAS VICTRIX PRO	120 KW	3

3. COLEGIUL TEHNIC CARASAN,(RELOCAT Sc Gimn.nr 8)

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP SCOALA	CT	150KW	1

4. SCOALA GIMNAZIALA NR.7

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP A	CT	85 KW	3
2	CORP B	CT	85 KW	3
3	CORP ATELIER	CT	30 KW	1
4	CORP SALA DE SPORT	CT	100 KW	1
5	CORP GRADINITA Prichindelul	CT	150 KW	1

5. SCOALA GIMNAZIALA NR.8

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP TEROVA	CT	45KW	1

6. SCOALA GIMNAZIALA NR.9

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP SALA DE SPORT	CT	60 KW	1
2	CORP SALA DE SPORT	AEROTERMA	40 KW	2
3	GR. CORP TIMISOAREI	CT	24 KW	1

7. SCOALA GIMNAZIALA MIHAI PEIA

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP SCOALA/SALA SPORT	CT (CONTAINER)	100 KW	4

8. „GRADINITA PP „DUMBRAVA MINUNATA”

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CONTAINER	CT	100 KW	3

9.GRADINITA PP „PALATUL FERMECAT”

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP OTELULUI 6	CT	24 KW	1

10.GRADINITA PP „RIKI-PRIKI”

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CONTAINER	CT	100 KW	3

11.GRADINITA (UCMR)-Palatul Fermeecat,, str P Maior,nr 24-26

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP PETRU MAIOR	CT	115 KW	1
2	CORP PETRU MAIOR	CT	90 KW	1

12.GRADINITA PP „SEMENIC				
1	CORP „strada Sportului nr 2 G	INSTALATIE ACM si CALDURA		1
2	CORP N. BALCESCU	CT	24 KW	1

13.LICEUL DE ARTA „SABIN PAUTA”				
Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/ VOLUM	NR BUC
1	CORP SCOALA	CT	115 KW	4
2	CORP SALA DE SPORT	CT	100 KW	2
3	CORP SALA DE SPORT	CT	35 KW	1
4	CORP SALA DE SPORT	AEROTERMA	90 KW	2

14.LICEUL TEOLOGIC BAPTIST				
Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/ VOLUM	NR BUC
1	CONTAINER	CT	85 KW	3

15.LICEUL TEORETIC DIACONOVICI-TIETZ				
Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP LICEU	CT	120 KW	4
2	CORP M.VITEAZU 6	CT	35 KW	1
3	CORP SC. DE BETON	CT	24 KW	4
4	CORP SODOL	CT	85 KW	3
5	CORP SALA DE SPORT	CT	98,6 KW	1
6	CORP SECU	CAZAN PE LEMNE	70 KW	1

16.LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA				
Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/VOLUM	NR BUC
1	CORP SALA DE SPORT	CT	68 KW	1
2	CORP SALA DE SPORT	CT	119 KW	1
3	CORP SALA DE SPORT	CT	24 KW	1

17.ALTE CLADIRI CARE NU APARTIN UNITATILOR DE INVATAMANT				
Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	PUTERE/ VOLUM	NR BUC
1	GRADINA ZOOLOGICA	CT	30 KW	6
2	BAZINUL DE INOT	CT	720 KW	2
3	SEDIUL FOSTEI BIBLIOTECI MUNICIPALE	CT	24 KW	1
4	BAZA SPORTIVA GLORIA	CT		2

18.ALTE CENTRALE

- 1.CORP A PRIMARIE
- 2.BLOC 800



7/11

2/2

ANEXA NR.....⁵ la programul de revizii si reparatii 2024

REVIZIE MODULE TERMICE (MT)

- Control vizual al etanseitatii si starea fizica a instalatiei
- curatire filtre si verificare functionare programator
- verificare functionare contor en.termica
- remedierea /INLOCUIREA eventualelor neconformitati

**SC TERMO SERV
CET SRL**

REGIȘTA

Nr. 171 / 23.04.2024.

1. COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP A	MT	256	60	1
2	CORP B	MT	340	370	1

2. COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP LICEU	MT	940	250	1
2	CORP CAMIN	MT	275	300	1
3	CORP CANTINA	MT	110	150	1
4	CORP SALA DE SPORT	MT	150	100	1
5	CINEMATOGRAF DACIA	MT	560	445	1

3. COLEGIUL TEHNIC RESITA

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP ATELIER	MT	605	475	1
2	CORP CAMIN 3;2;1	MT	390	415	TOTAL 3
3	CORP SPALATORIE	MT	337	349	1
4	CORP SALA DE SPORT	MT	186	331	1
5	CORP CANTINA	MT	674	547	1

4. COLEGIUL TEHNIC CARASAN

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP SCOALA	MT	128	60	1

5. SCOALA GIMNAZIALA NR.7

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP B	MT	343	73	1
2	CORP GRADINITA PN „PRICHINDELUL”	MT	209	110	1

6. SCOALA GIMNAZIALA NR.9

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP GRADINITA PN PINOCCHIO, ALEEA DALIILOR 5	MT	331	128	1

7. GRADINITA PP RIKI-PRIKI

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP CLADIRE	MT	280	17	1

8. LICEUL DE ARTE SABIN PAUTA

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP SCOALA	MT	400	135	1

9. LICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA

Nr. crt.	LOCATIE	UTILAJ	Putere /volum		NR. BUC
			Q inc.(kw)	Q acm(kw)	
1	CORP LICEU	MT	880	650	1
2	CORP SALA DE SPORT VECHE	MT	280	370	1
3	CORP CAMIN 1	MT	375	425	1
4	CORP CAMIN 2	MT	331	360	1
5	CORP CANTINA	MT	265	360	1

10.ALTE CLADIRI


- 1)CORP A PRIMARIE-MT=1
- 2)ANL DOMAN-MT=1

„1 8/11



REVIZIE TEHNICA A CAZANELOR DE APA CALDA DIN CENTRALE TERMICE

- verificare starea fizica si functionarea echipamentelor conexe
- Verificare etanseitati
- curatire filtre gaz
- Curatire filtre Y
- verificare functionare pompe circulatie
- verificare mentinerea presiunii pe circuitul primar
- verificare/curatire/(inlocuire dupa caz) electrozi aprindere
- verificare etanseitate conducte gaz
- verificare statie de dedurizare
- verificare circuite electrice
- verificare functionare vane
- Verificare data scadenta a extintoarelor
- curatire evacuare gaze arse-cazane
- verificarea detectoarelor de gaz
- verificare senzori de temperatura exterioara
- eliminarea tuturor neconformitatilor depistate



Nr. crt.	Centrala termica de zona	Puterea si nr. cazanelor cu P>400kw
1	CT 52 deservește Colegiul Național Traian Lalescu	1 x 800 kw
2	CT 12 A deservește clădirile aparținând Colegiului Tehnic din Reșița respectiv Politia Locala	1 x 1000 kw 1 x 1400 kw
3	CT 33 deservește clădirile aparținând Liceului Teoretic Traian Vuia si Colegiului Tehnic Cărășan	2 x 1700 kw
4	CT 29 deservește Corpul C aparținând Colegiului Național Mircea Eliade	1 x 800 kw 1 x 1400 kw
5	CT 23 deservește Colegiul Economic al Banatului Montan, Grădinița Floarea Soarelui si Pinochio, Scoala Gimnaziala nr.9, respectiv Cinematograful Dacia	2 x 1000 kw 1 x 1400 kw
6	CT 50 Școala Gimnaziala Marius Sandru	2 x 350 kw



9/11

**Termo Serv CET SRL**

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306.000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; e-mail: office@termoserv-cet.ro / termoservcet@gmail.com

DISPOZITIE NR. 166 Din 15.04.2024

Privind implementarea programului de execuție, lucrări de întreținere, revizie și reparații pe perioada de vară la Centralele Termice

Având în vedere contractele în curs de derulare încheiate de către SC Termo Serv CET SRL cu beneficiarii, privind serviciile menționate în acestea referitoare la instalațiile termice,

În calitate de Administrator Unic al SC Termo Serv CET SRL,

DISPUN:

- **ART.1.** În perioada 16.04.2024 -22.04.2024 se vor întocmi listele cu propuneri de mentenanță, revizii și reparații ce vor fi efectuate la Centralele Termice cu $P < 400$ kw și $P > 400$ kw în perioada sezonului cald.
- **ART.2.** Derularea programului reviziilor și reparațiilor la Centralele Termice va fi în perioada 03.06.2024-30.08.2024, iar în perioada 02.09.2024-06.09.2024 se vor efectua probele funcționale.
- **ART.3.** Responsabili cu întocmirea listelor solicitate la Art.1 sunt desemnați:
 - Domnul Inginer Gugea Ioan
 - Domnul Maistru Sutoi Ilarie.
- **ART.4.** În perioada 25.05.2024-29.05.2024, se va întocmi lista cu materialele utilizate pentru înlocuire pentru centralele și instalațiile termice menționate în contractele încheiate cu Direcția de Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte, responsabil fiind numit Domnul Ing. Iliut Teodor.
- **ART.5.** Responsabili cu programarea zilnică, urmărirea programului și supravegherea tehnică a lucrărilor de revizie și reparații ce vor fi efectuate la Centralele Termice sunt desemnați următorii:
 - Domnul Inginer Gugea Ioan
 - Domnul Maistru Sutoi Ilarie
- **ART.6.** Orice intervenție se va consemna zilnic în Raportul de evidență al lucrărilor efectuate (Registru existent).
- **ART.7.** Pentru achiziționarea unor materiale sau piese în vederea înlocuirii celor identificate ca necorespunzătoare din punct de vedere funcțional, va fi întocmit un necesar de către responsabilii de lucrări și care va fi propus spre aprobare Administratorului SC Termo Serv CET SRL, Domnul Draghici Corvin în vederea transmiterii către Direcția de Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte.

10/11

- **ART.8.** In perioada lunie - August, in ultima zi de vineri a fiecărei luni, va avea loc un program de instructaj a echipei de fochiști formata din următorii angajați: Doamna Szoktor Adriana Bettina, Domnul Racz Ludovic, Domnul Aulitky Nelu, Domnul Corici Vasile, Domnul Negru Ion, Domnul Pirlica Costica si Domnul Sandu Mitica, cu începere de la ora 7.30, si care se va desfășura la PT ITA, de pe Calea Timisoarei nr.1din Resita. In acest sens va fi întocmit un program cu temele ce vor fi prezentate de către Domnii Ingineri Iliut Teodor Ioan, Umbres Vasile si Gugea Ioan, pana la data de 30.05.2024, program ce va fi înregistrat in Registrul de Intrare - leșire al societății.

- **ART.9.** La finalizarea fiecărui instructaj va fi întocmit un document ce va conține numele si prenumele persoanei care face instructajul, tema prezentata, numele celor prezenți la instructaj, precum si semnăturile tuturor participanților. Acest document va fi înregistrat in Registrul de Intrare - leșire al societății si arhivat.

- **ART.10.** In luna august 2024, se vor face demersurile necesare pentru reautorizarea fochiștilor de către reprezentanții ISCIR Timișoara, responsabil pentru întocmirea documentelor si comunicare pentru realizarea celor menționate in prezentul articol se numește Domnul Inginer Umbres Vasile.

- **ART.11.** Nerespectarea prezentei decizii, va duce la luarea de masuri administrative ce vor fi aplicate celor responsabili.

- **ART.12.** Cu ducerea la îndeplinire a Prezenta Dispoziții se numește Doamna Neacsu Floarea Cristina.

**ADMINISTRATOR UNIC
TERMO SERV CET SRL**

DRAGHICI CORVIN



11/11